

Von: [@Altmarkkreis-Salzwedel.de](mailto:@Altmarkkreis-Salzwedel.de)

**Betreff: Antwort: Vissum - Löschwasser**

**Datum:** 15. November 2018 um 15:26:56 MEZ

**An:** >

Sehr geehrte Frau ...,

aus Sicht der Brandschutzdienststelle ist durch die zwei geplanten (Plan Nr.: 0\_LP\_1000 vom 31.08.2018) neuen Löschwasserbrunnen nach DIN 14220 mit einer jeweiligen Leistung von 48m<sup>3</sup>/h die erforderliche Löschwasserbereitstellung sichergestellt.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

=====  
Altmarkkreis Salzwedel  
Ordnungsamt | Sachgebiet Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen  
Brandschutzprüfer  
Karl-Marx-Str. 32 | 29410 Salzwedel