


An
planungsbüro
Schumacher
Oststraße 8

51674 Wiehl



Salzwedel, den 13.03.2017

Ihr Zeichen
[REDACTED]

Ihre Nachricht
vom 15.06.2016

Unser Zeichen
[REDACTED]

Ihr Ansprechpartner: [REDACTED]
Durchwahl: [REDACTED]

**Bauleitplanung der Stadt Arendsee - Bebauungsplan Nr. 01/16 „Ökologischer Seminarhof Vissum“
TöB - Beteiligung**

Sehr geehrter [REDACTED]

Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom 01.03.2017, in unserem Haus am 08.03.2017 eingegangen, zum o.g. Vorhaben teile ich Ihnen mit, dass auf der Vorhabensfläche keine Leitungen des VKWA Salzwedel vorhanden sind.

Hinweisen möchte ich Sie auf die Tatsache, dass ein Anschluss des Grundstückes an die zentrale Trinkwasserversorgung vorhanden ist, dieser Anschluss jedoch im Zusammenhang mit den geplanten Bauarbeiten zwingend überprüft werden muss.

In der Ortslage Vissum ist keine zentrale Schmutzwasserkanalisation vorhanden. Daher ist nur eine dezentrale Abwasserentsorgung für das o.g. Grundstück möglich. Die auf dem Grundstück vorhandene Kleinkläranlage entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Seitens des VKWA Salzwedel besteht daher die Forderung die vorhandene Kleinkläranlage zeitnah durch eine Neuanlage mit biologischer Nachklärung zu ersetzen.

Für Rückfragen zu meinem Schreiben steht Ihnen in unserem Haus der Technische Leiter, [REDACTED], unter der Telefonnummer [REDACTED] zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]
Verbandsgeschäftsführer